

St. Sjørup Strands Vandværk
Bastrups Allé 23
8940 Randers SV
Ina Andersen

Prøve fra sted nr. 9770
8950 St. Sjørup Strand Vandværk
707 Norddjurs kommune



0000164704

Udtaget Ternevej 7 fra hane på badeværelse.

LAB nr. 12-04223 Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1024 2011

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udf. | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|-----------------------|------------------|-----|---------|------|-------|----------------------|-------|
| Udseende. | Klar | - | - | - | - | *Organoleptisk | - |
| Lugt drikkevand | Ingen | - | 3 | - | - | *Organoleptisk | - |
| Smag | Ingen | - | 3 | - | - | *Organoleptisk | - |
| Temperatur. | °C 11.0 | - | - | - | 0.1 | TERMOMETER | 1.0% |
| pH (Felt) | 7.5 | 7 | 8.5 | - | 0.05 | M-0010 DS 287 | 5.0% |
| Ledn.evne (Felt) mS/m | 66.0 | 30 | - | - | 1 | M-0009 DS 288 | 5.0% |
| Ilt (Felt) | mg/L 5.8 | 5 | - | - | 0.1 | M-0064 DS/EN 25814 | 5.0% |
| Jern. | mg/L 0.363 | - | 0.2 | MAX | 0.002 | M-0139 RefM018/ICP | 5.0% |
| Colif. bakt. | /100mL under 1 | - | under 1 | - | 1 | Colilert | Ig0.3 |
| Fækale coli | /100mL under 1 | - | under 1 | - | 1 | Colilert | Ig0.3 |
| Kimtal 22°C | /mL 21 | - | 200 | - | 1 | M-0031 DS/EN ISO6222 | Ig0.3 |
| PAKKE TYPE 16 | | - | - | - | - | - | - |
| Nitrit | mg/L under 0.010 | - | 0.1 | - | 0.010 | M-0015 DS 222 | 3.0% |
| Prøvetagning dv. | | - | - | - | - | M-0061 DS/ISO 5667 | - |
| Drikkev. udtaget af | MF | - | - | - | - | M-0061 DS/ISO 5667 | - |

Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

Rekvirent:

St. Sjørup Strands Vandværk

Bastrups Allé 23

8940 Randers SV

Ina Andersen

Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:

Danmarks Miljøportal

Jupiter Databasen

Sundhedsstyrelsen Aarhus

Lyseng Alle 1

8270 Højbjerg

Sendt som e-mail

Norrdjurs Kommune Trafik- og Miljø

Torvet 3

8500 Grenaa

DV

Sendt som e-mail

Intern kode (! 47171 43.71 0.02-0.00)

Udtaget d. 11.04.2012 13:15

Modtaget d. 11.04.2012

Færdiganalyseret d. 23.04.2012

Nørresundby d. 23.04.2012

*) : Ikke akkrediteret.

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er fundet 1 resultat udenfor de nævnte min- og max-værdier

Jern er reanalyseret med samme resultat.



Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1